



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Нови Сад
Број: 200-404-01-00076/2014-И2008
Дана: 11.08.2014. године
НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добра - стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Зрењанин, број 28/2014.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку добра - стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Зрењанин, број 28/2014.

Питање 1:

Наша фирма је извршила обилазак објекта филијале Зрењанин, којом приликом је презентован неисправан пројекат - цртеже ПП заштите који је радила фирма ALMAKS, Београд. Након постављеног пистања да ли постоји пројекат система за дојаву пожара - доставили сте нам пројекат система за дојаву пожара у коме нема прорачуна аку. батерија.

Да ли поново треба да идемо у Зрењанин да извршимо увид у пројекат да се уверимо да нема прорачуна аку.батерија.

Одговор: Уколико вам је неопходан прорачун аку. батерија за подношење понуде, можете извршити увид у главни пројекат заштите од пожара који се налази у објекту Пореске управе, Филијале Зрењанин.

У допису за додатним појашњењима који сте нам упутили дана 11.07.2014. године, поставили сте питање да ли постоји главни пројекат система за дојаву пожара, а притом нисте захтевали да вам се исти достави, нити сте прецизирали да вам је потребан прорачун аку. батерија.

Питање 2:

Нисте одговорили на постављено питање везано за стандард EN-1294-1, молимо вас да нам доставите пројектовани тип централе...и атесте...

Одговор:

Законодавац је предвидео стандарде које треба да испуне системи за дојаву пожара, никада у техничким спецификацијама није наведен тип централе, већ само стандард који понуђена централа треба да испуни. Обавезу достављања атеста има понуђач.

Питање 3:

У вашем појашњењу тендера од 07.08.2014. године на питање 2, да се стандард EN-1294-1 не односи на централе за дојаву пожара навели сте да је тај стандард наведен због евентуалних проширења система за дојаву пожара који је предмет јавне набавке. Пошто сама централа која је наведена у техничком опису који сте приложили BX B7-X1-C не поседује наведени сертификат, а и термин "евентуалне потребе" не може да буде предмет тендера који је актуелан већ таква проширења морају бити предмет нове засебне набавке, те вас молимо да коригујете текст тендера тако што ће се наведени захтев за сертификатом изоставити.

Одговор:


У техничкој спецификацији никада није наведен тип централе BX B7-X1-C, тако да нисмо у могућности да вам одговоримо на постављено питање.


Наручилац никаде није навео тип и модел захтеване централе, већ само карактеристике у складу са којима ћете понудити одређени тип центале која ће испунити тражене услове.


Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија, Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, сваког радног дана у периоду од 07.30 - 15.30 часова или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради.
Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.

За комисију за јавну набавку


Гордана Крмпот - члан


Саша Богданов - члан


Александар Тодорчески - члан