



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА**

**Сектор за материјалне ресурсе**

**Регионално одељење Нови Сад**

**Комисија за јавну набавку**

**Број: 200-404-01-00074/2013-Д2006**

**Датум: 30.10.2013. године**

**Нови Сад**

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Кула, у отвореном поступку

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Кула, у отвореном поступку

**Питање бр. 1:**

У члану 12. модела уговора дефинишу се казнени пенали за сваки дан кашњења у износу од 10.000,00 динара, али не више од 10 % вредности посла са ПДВ-ом. Такође се наводи да Наручилац има право активирања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Да ли ће у случају да Извођач касни у радовима и исплати пенале у вредности 10.000,00 динара за сваки дан кашњења, до вредности 10% од уговореног посла, и поред тога што је Испоручилац већ платио све пенале, бити додатно активирана банкарска гаранција у вредности од 10% уговореног посла?

**Одговор:**

Уколико Испоручилац касни у испоруци и уградњи система за дојаву пожара за сваки дан кашњења дужан је да плати казнени пенал у износу од 10.000,00 динара по једном дану кашњења. Укупан износ плаћених пенала не може прећи износ од 10% вредности уговора.

Ако Испоручилац плати пенале у истом износу који је дат у гаранцији за добро извршење посла (10% вредности уговора са ПДВ-ом), Наручилац неће додатно активирати банкарску гаранцију.

**Питање бр. 2:**

Након колико дана кашњења Извођача у извршењу посла ће Наручилац раскинути уговор и наплатити евентуалну нанесену штету од стране Извођача?

**Одговор:**

Наручилац ће уговор раскинути одмах након сазнања да се испорука и уградња система за дојаву пожара не врши у складу са потписаним уговором, а најкасније до момента када укупан износ плаћених пенала достигне вредност дате гаранције за добро извршење посла (10% од вредности уговора са ПДВ-ом).

**Питање бр. 3:**

Ако у Србији не постоји тело (институција) које издаје атесте за одређени део опреме која се нуди, да ли се признају страни атести за тај део опреме?

**Одговор:**

Ако у Србији не постоји тело (институција) које издаје атесте за одређени део опреме, неопходно је доставити потврду о усаглашености у складу са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Сл. гласник РС", бр. 13/2010).

**Питање бр. 4:**

Да ли се приhvата да се уместо централе са 2 петље капацитета 127 адресибилних елемената понуди централа са 1 петљом дупло већег капацитета, односно капацитета 250 адресибилних елемената.

**Одговор:**

Понуђач треба да понуди елементе система који су предвиђени пројектном документацијом. Неће бити прихваћена централа са 1 петљом и капацитета 250 адресибилних елемената.

**Питање бр. 5:**

Да ли гаранција банке за озбиљност понуде која се тражи уз понуду мора бити тачно 5 % од укупне понуђене цене или може бити и већа од 5%?

**Одговор:**

Појашњењем конкурсне документације од 24.10.2013. године је већ одговорено на наведено питање, банкарска гаранција за озбиљност понуде може гласити на већи износ од тражених 5% од укупне вредности понуде са ПДВ.

**Питање бр. 6:**

Уколико Извођач радова изврши све радове по спецификацији дефинисаној у тендерској документацији и у складу са званичним пројектом из којег је та спецификација изведена, да ли ће извођач бити одговоран уколико систем не прође каснији технички пријем од стране полиције?

**Одговор:**

Уколико Испоручилац изврши испоруку и уградњу система за дојаву пожара по спецификацији дефинисаној у конкурсној документацији и у складу са пројектном документацијом из којег је та спецификација изведена, неће бити одговоран за технички пријем од стране МУП-а.

**Питање бр. 7:**

Да ли се приhvата централа која се може програмирати путем рачунара и УСБ интерфејса уместо централе која се тражи, а која се програмира путем рачунара и РС 232 интерфејса?

**Одговор:**

Понуђач треба да понуди елементе система који су предвиђени пројектном документацијом. Неће бити прихваћена централа која се може програмирати путем рачунара и УСБ интерфејса.

**Питање бр. 8:**

У опису централе стоји да се тражи да постоји могућност одабира неколико протокола различитих произвођача детектора. Да ли ти значи да централа када се постави може у својој петљи да садржи истовремено различите аутоматске јављаче који користе различите протоколе за комуникацију са централом?

**Одговор:**

Да, централа мора у својој петљи да садржи истовремено различите аутоматске јављаче који користе различите протоколе за комуникацију са централом.

**Питање бр. 9:**

Уколико је одговор на претходно питање негативан, који је смисао инсистирати да на централи која може да подржи јављаче пожара различитих произвођача који користе различите протоколе, ако се након испоруке и инсталације система више не могу користити, односно додавати у једну петљу на централи јављачи других произвођача који користе друге протоколе?

Инсистирањем на овој функцији се значајно и у великој мери умањује конкурентност потенцијалних понуђача, односно опреме која задовољава наведени услов (овакав услов не задовољавају и елиминишу се као потенцијални понуђачи који нуде опрему врло познатих и реномираних произвођача система за аутоматску дојаву пожара, као што су Сименс, Бош, Ессер, Шрак, Фитиш итд.).

**Одговор:**

Одговор на претходно питање није негативан.

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија - Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.

