



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Нови Сад
Број: 200-404-01-00076/2014-И2008
Дана: 07.08.2014. године
НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добра - стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Зрењанин, број 28/2014.

На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама, дајемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку добра - стабилних система за дојаву пожара за потребе Пореске управе, Филијале Зрењанин, број 28/2014.

Питање 1:

У опису противпожарне централе стоји да ПП централа има простор за 2 аку. батерије 12V; 7.2Ah за рад без мрежног напајања 72 сата + 05 сати (у аларму).

Предвиђене аку. батерије су довољне само за рад ПП централе 72 сата (без мрежног напајања) или не и за сирене и остале извршне функције.

Да ли у пројекту ПП заштите постоји прорачун капацитета аку. батерије (и ако постоји да нам га доставите)?

Одговор:

Термин пројекат ПП заштите наручиоцу није познат.

По правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара прорачун капацитета акумулаторских батерија је ОБАВЕЗАН. Исти је урађен и саставни је део пројекта стабилног система за дојаву пожара.

Питање 2:

У истој позицији ПП централе тражи се да централа испуњава стандарде EN 54-2; EN 54-4; EN 12094-1. Стандард EN 12094-1 се не односи на ПП централе за дојаву пожара. Молимо вас да извршите исправку односно да потврдите да централа треба да испуњава стандарде EN 54-2; EN 54-4 (за дојаву пожара)?

Одговор:

Стандард EN 12094-1 се односи на системе за гашење пожара. Исти је стављен у технички опис ради евентуалног проширења система у објекту, када се стекну услови, за обезбеђење и унапређење заштите од пожара поједињих делова објекта (архива, разводно постројење електричне енергије...)

Питање 3:

У измењеној верзији конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке за дојаву пожара Филијала Зрењанин ЈН бр. 28/2014 на страници 31 од 34 у склопу техничке спецификације система за дојаву пожара сада постоје три ставке, како је предмет измене конкурсне документације била измена ставке на трећој позицији, да ли је направљен превид и грешком избачена ставка на позицији четири из првобитне конкурсне документације?


Одговор:


Приликом измене конкурсне документације грешком је неправилно одштампана страница 31 од 34 на којој се не види позиција број 4. У прилогу вам достављамо правилан примерак странице 31 од 34 КД.


Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама понуђачи могу тражити додатна појашњења - информације **најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде**.

За све нејасноће и појашњења молимо да се обратите писаним путем на адресу Министарство финансија, Пореска управа Сектор за материјалне ресурсе Регионално одељење Нови Сад, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, канцеларија бр. 31 - приземље, или путем факса на број 021/557-833, са назнаком о којој јавној набавци се ради. **Тражење додатних информација - појашњења телефоном није дозвољено.**

За комисију за јавну набавку


Гордана Крмпот - члан


Саша Богданов - члан


Небојша Бенџун - члан

**XV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА ЗА
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН**

Poz	NAZIV	Jed. mere	Kol.	Proizvođač, tip i marka opreme	Jedinična cena bez PDV-a(RSD)	IZNOS bez PDV-a (RSD)
1	2	3	4	5	6	7 (4x6)
SISTEM ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA						
1	<p>Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Centrala za dojavu požara koja sadrži: -plastični ABS kabinet sa integriranim internim kontrolno-upravljačkim panelom; - matičnu ploču sa glavnim procesorom; matična ploča sadrži napojnu jedinicu sa punjačem baterija, memorijsku SD karticu, USB 1.1 interfejs za priključenje PC. - napojna jedinica, sa punjačem baterija, karakteristika: ulazni napon 110-230Vac +15%/-20%, 47-63Hz - kontrolno upravljački panel sa LCD ekranom sa 6 redova/40 karaktera u svakom redu, sadrži 2 programabilna slobodna tastera, 2 programabilna slobodna 3-bojna LED indikatora, ispis na srpskom jeziku, podršku za sva latinična slova u srpskom jeziku, prikaz 5 statusnih lista (alarmi, greške, isključenja, aktiviranja, ostalo), prikaz isključenja/uključenja zona, izlaza, ulaza, petlji. Karakteristike centrale: - 1 adresabilna petlja, za priključenje (kapaciteta) do 250 adresabilnih elemenata (javilača požara) u petlji; - dužina petlje je do 3500m; - 2 monitorisana izlaza za zvučnu signalizaciju i daljinsku dojavu alarma; - 2 monitorisana ulaza - dodatna 4 programabilna izlaza za aktiviranje izvršnih funkcija sistem-a - mogućnost programiranja logičkih jednačina za aktiviranje izlaza, - integriran LAN TCP/IP priključak, 100MB/s - prostor za 2 aku baterije 12V/7,2Ah za rad bez mrežnog napajanja 72h+0,5h. Centrala poseduje časovnik realnog vremena, brojač alarma, programabilnu dvozonsku zavisnost, programabilno dvostepeno vreme kašnjenja i intervencije, automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora, memoriju alarm-a. IP zaštita IP30, radna temperatura -5/+50°C. Centrala je proizvedena u skladu sa EN 54-2, EN 54-4 i EN 12094-1.</p>	kom.	1			
2	<p>Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Akumulatorska baterija, 12V, 7Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja</p>	kom.	2			
3	<p>Nabavka, isporuka, instalacija i konfigurisanje softvera za daljinski pristup preko TCP/IP mreže sistemu za automatsku signalizaciju požara sa računara, tableta i smart telefona. Softver omogućava trenutni uvid u stanje centralne jedinice i potpunu kontrolu rada sistema (dvosmerna komunikacija), odnosno omogućava nadzor i izvršavanje svih funkcija sa udaljene lokacije putem TCP/IP jednako kao što se iste mogu izvršiti neposredno i direktno na samoj centralnoj jedinici sistema</p>	kom.	1			
4	<p>Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Uredaj za automatsku dojavu u slučaju alarma ili kvara na sistemu putem telefonske linije (GSM mreže) sa prenosom podataka putem protokola Contact ID i snimljene govorne pruke na unapred određene telefonske brojeve (min 3 različita broja).</p>	kom.	1			