



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
**ПОРЕСКА УПРАВА**  
Сектор за материјалне ресурсе  
Број: 000-404-01-00792/2020-1100  
Датум: 14.12.2020. година  
Ниш

**Предмет:** Додатна појашњења конкурсне документације  
бр: 000-404-01-00792/2020-1100 од 02.11.2020. године

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке Радова у Филијали Лесковац, по пројекту електричних инсталација, видсо надзора и система за дојаву пожара, за потребе Пореске управе, бр ЈН 000/00792/2020, по позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана 03.12.2020. године, заинтересовано лице, путем електронске поште дана 09.12.2020. године захтевало је давање појашњења у вези са припремањем понуде постављањем следећих питања:

1. Како се бодује, носи 10 пондера, и рок извођења радова, молим вас да нам одговорите да ли ће пореска управа радити и за време извођења радова, како ће бити организован њихов рад, с обзиром да се мења инсталација и да ће врло вероватно бити повремених прекида у напајању електричном енергијом?

2. У предмеру радова не постоји посебна позиција за изношење и поновно враћање канцелариског намештаја, столова, ормана.... а обиласком објекта видели смо да тога има баш доста, па самим тим потребно је дефинисати чија је то обавеза, како не би дошло до оштећења истог, а да би радови могли неометано да се изводе. У једном делу тендарске документације стоји да је потребно заштити најлонима намештај приликом извођења радова а пошто има доста штемовања зидова и плафона за полагање инсталације прашине ће бити доста, а од ње се тешко заштити, поготово рачунари и остала опрема?

3. Обиласком објекта видели смо да на објекту постоје дупле енергетске инсталације, једна из периода прошлог века вероватно када је објекат рађен, а друга из периода с почетка овог века, и једна и друга су противпожарно незадовољавајуће, па нам одговорите да ли се комплетно гаси постојећа инсталација и мењају сви разводни ормани?

4. Објекат има постојећи мерно разводни орман са постојећим мерним местом, мерном групом, редукторима, да ли се задржава опрема, премешта у нови МРО, или не?

5. Како се мења КПК, ГРО и раде нови напојни каблови испред и поред улаза у објекат, доћи ће до оштећења фасаде и мермерне облоге зидова, шта се ту подразумева под појмом довођења у првобитно стање зидова, такође и унутар објекта зидове и плафоне (шилицеве) потребно је „окрпити“ након штемовања и полагања инсталације, то значи да ће објекат након завршетка радова бити „шарен“ јер у овој фази радова нема молерских радова. Такође шта се дешава са дрвеним облогама на

зидовима куда треба да „прође“ нова инсталација, то је немогуће демонтирати и вратити у првобитно стање без оштећења?

6. Увидом у пројектну документацију уочено је да не постоји пројекат, цртеж или било шта друго што се тиче грађевинских радова. Спуштени плафони, с обзиром да нису класични, потребно је дефинисати где се ради, дати детаље спуштеног плафона, висине... Тражени гипс није противпожарни, да ли тако остаје?

Противпожарна врата , дати детаље и цртеже као и позиције њихове монтаже?

7. Плафони у поткровљу су од дрвене ламперије, да ли се постојећа ламперија демонтира, такве позиције нема у предмеру, пошто се нови плафони раде акустичним кнауфом потребно је дефинисати висине?

8. На објекту постоји структурна кабловска мрежа, углавном рађена ОГ у рус каналицама по зидовима и плафону од постојеће сервер собе до крајних утичница, препостављамо да се та мрежа задржава и не мења, да се не ради нова. Потребно је дефинисати шта се ради са инсталацијом која се налази по плафону који се демонтирају, да ли се постојећа инсталација уштемава у зидове и плафоне или не?

9. Обиласком објекта добили смо информацију да на објекту тренутно нема видео надзора, и да се сада ради, да би систем могао да се пусти у рад потребно је имати радну станицу – рачунар одређене конфигурације који би се користио само за видео надзор, тога нема у предмеру, потребно је дефинисати да ли је то превиђено или тако остаје?

10.У предмеру су дефинисане камере за видео надзор „АЛХУА“, да ли је пројектант мислио на „Дахуа“?

11. Дефинисати расвету, да ли су светиљке надградне, уградне или су на висилице, сваки тип светиљке дефинисати. Позиција 5.3 дати су рамови за светиљку Бегхелли Ленс Панел ЛЕД ЛП236ЕД. ком37, те светиљке у предмеру нема ни по опису, типу а ни по количини?

12. Позиција 5.5 лед светиљка Бегхелли Фунзионе 226ЕД4, треба дефинисати као и за све остале, да ли је уградна, надградна или на висилице, да ли светиљка треба да има УГР<25 , УГР<19 или wallwasher?

13. Позиција 5.8 антипаник светиљка тражите минимум 5 година гаранције, немогуће је дати 5 година гаранције на батерију, то недаје нико, да ли се гаранција односи и на батерију, или на лед изворе светла?

14. Да ли на објекту постоји Г-СИП, да ли објекат има темељни уземљивач, да ли је у скорије време вршена провера мерењем отпора распостирања уземљивача и у каквом је стању исти, зато што на исти треба повезати нову инсталацију и дати извештај протокола мерења?

На напред наведена питања Наручилац ће дати одговоре кроз измену и допуну Конкурсне документације број: 000-404-01-00792/2020-1100 од 02.11.2020. године.

**Комисија:**

Члан 1: ГОРАН КРСТИЋ



Члан 2: ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВИЋ-НИКОЛОВ

Члан 3: СЛАВИША СТЕВАНОВИЋ